

Bijlage A Model-Bewijs van Toegang tot Hoogspanningsruimten

Voorkant model verklaring/bewijs van toegang tot hoogspanningsruimten:

Toeganghebbende Personen moeten zich bij het betreden van hoogspanningsruimten houden aan de volgende gedragsregels:

- Toeganghebbende Personen moeten zich bij aankomst in, en bij het verlaten van de hoogspanningsruimte onmiddellijk melden bij de BD OBI;
- Toeganghebbende Personen moeten de ruimte onmiddellijk verlaten bij het zien van de bliksem of het horen van de donder of wanneer een onweersbui nadert;
- Toeganghebbende Personen moeten de reden van hun bezoek in het logboek vermelden (o.v.v. bedrijf, naam en datum);
- Toeganghebbende Personen moeten na het verlaten van de hoogspanningsruimte deze weer afsluiten;
- Toeganghebbende Personen mogen geen hekken of deuren van hoogspanningsruimten openen of andere afschermingen van onder spanning staande delen van EV-installaties verwijderen;
- Toeganghebbende Personen mogen geen lichaamsdeel noch enig voorwerp boven afschermhekken en open installaties brengen;
- Toeganghebbende Personen mogen geen voorwerpen door hekken steken;
- Toeganghebbende Personen moeten acht slaan op aangebrachte waarschuwingsborden;
- Toeganghebbende Personen mogen, zonder toestemming, geen schakelapparatuur bedienen, aardverbindingen aanbrengen of verwijderen of aansluitingen van batterijen losnemen;
- Toeganghebbende Personen moeten deze aanwijzing altijd bij zich dragen en op verzoek tonen.
- Voor werkzaamheden aan de ICT/Telecom die de bedrijfsvoering hoogspanning kunnen beïnvloeden is altijd overleg nodig met de installatieverantwoordelijke.

Wanneer Toeganghebbende Personen zich niet aan deze gedragsregels houden verliest deze persoon zijn toeganghebbende status.

Verklaring van Toeganghebbend Persoon

Naam Plnr.....

Functie Bedrijf.....

Afdeling

Verklaart bij zijn aanwijzing als Toeganghebbend Persoon in de zin van de VVW-HS dat:

- Hij, die in verband met zijn aanwijzing de voor hem van belang zijnde bepalingen van de VVW-HS kent en zal naleven;
- Hij de hierboven vermelde gedragsregels zal naleven;
- Hij hoogspanningsleutel nr heeft ontvangen.
- Hij specificatie hoogspanningsleutel nr heeft ontvangen.

Handtekening

Datum

.....

ProRail

Aanwijzing als Toeganghebbend Persoon in de zin van de VVW-HS

Naam plnr.....

Functie Bedrijf.....

Afdeling

Wordt met ingang van 20..... door mij aangewezen als Toeganghebbend Persoon in de zin van de VVW-HS.

Deze aanwijzing is geldig tot 20.....

- Voor de hoogspanningskasten *)
- Voor onder- schakel- en verdeelstations 1500 V*)
- Voor onder- en AT-stations 25 kV *)
- Voor omvormergebouwen
- Geldigheidsgebied

*) doorhalen wat niet van toepassing is

..... 20.....

Installatieverantwoordelijke (naam en handtekening)